

Piezīmes

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes dotas metros.
2. Cauruļvadi un radiatori nosacīti plānā attēloti no sienas.
3. Cauruļvadu kritums izlaides virzienā 0,02
4. Visi maģistrālie stāvvadi aprīkojami ar noslēgarmatūru un balansēšanas vārstiem vietās, kur stāvvadi pievienojas cauruļvadu sistēmas sadalei.
5. Siltumizolācijas nomaiņas vietas precizējamas pirms būvniecības uzsākšanas.

Balansēšanas vārstu izvietojums pa stāvvadiem:
ST1 "Hycocon" VTZ 1/2 2,62 kW q=0,034l/sek., 20 kPa kv=0,282
ST9 "Hycocon" VTZ 1/2 3,49 kW q=0,046l/sek., 20 kPa kv=0,375
ST10"Hycocon" VTZ 1/2 0,74 kW q=0,01l/sek., 20 kPa kv=0,080
ST11 "Hycocon" VTZ 1/2 0,46 kW q=0,006 l/sek., 20 kPa kv=0,049
ST12 "Hycocon" VTZ 1/2 0,89 kW q=0,012l/sek., 20 kPa kv=0,097
ST13 "Hycocon" VTZ 1/2 1,99 kW q=0,026 l/sek., 20 kPa kv=0,124
ST15 "Hycocon" VTZ 1/2 2,05 kW q=0,027 l/sek., 20 kPa kv=0,221
ST19 "Hycocon" VTZ 1/2 1,22 kW q=0,016 l/sek., 20 kPa kv=0,132
ST22 "Hycocon" VTZ 1/2 2,46 kW q=0,032 l/sek., 20 kPa kv=0,265
ST26 "Hycocon" VTZ 1/2 0,98 kW q=0,013 l/sek., 20 kPa kv = 0,105

ST6 "Hycocon" VTZ 3/4 4,33 kW q=0,057l/sek., 20 kPa kv=0,466
ST14 - "Hycocon" VTZ 3/4 1,96 kW q=0,026 l/sek., 20 kPa kv=0,21
ST18 - "Hycocon" VTZ 3/4 2,94 kW q=0,039l/sek., 20 kPa kv=0,32
ST23 - "Hycocon" VTZ 3/4 2,94 kW q=0,039l/sek., 20 kPa kv=0,32
ST32 - "Hycocon" VTZ 3/4 2,40 kW q=0,032 l/sek., 20 kPa kv=0,263
ST2 "Hycocon" VTZ 1 7,84 kW q=0,1 l/sek., 20 kPa kv=0,844



Šī būvprojekta AV daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.
Būvprojekta AV daļas projektētājs Uldis Jansons (vārds, uzvārds)
Būvprakses sertifikāts Nr. 50 - 3042

(datums) (paraksts)

PASŪTĪTĀJS: RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE					
OBJEKTS / PELDBASEINA ĒKAS RENOVĀCIJA Ķīpsalas iela 5, Rīga			RASĒJUMS: Pagraba stāva plāns ar apkuri		
	PARAKSTS/	DATUMS/	RASĒJUMS: AVK-A-1	PROJ Nr. 1204	MARKA AVK
PROJEKTĒTĀJS ULDIS JANONS		08.05.2013		STADIJA TP	LAPU SK. 4
			DATUMS 08.05.2013.	MĒROGS 1:150	LAPA NR. 1