



**VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS  
RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE**

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050, fakss 67075812, e-pasts rrp@vugd.gov.lv, tālrunis 67075870  
(VUGD struktūrvienības nosaukums, adrese, tālrunis, fakss, e-pasts)

Rīga

(dokumenta sastādīšanas vieta)

2014.gada 14. jūlijs

(reģistrācijas datums)

Rīgas Tehniskā universitāte

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000068977

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Kaļķu iela 1, Rīga

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

**PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-181- *PPA***

2014.gada 10.jūlijā

(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas

(VUGD) amatpersonas(-u) amats, vārds, uzvārds)

Reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas  
inspektore Anna Korņejeva

kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes darba aizsardzības un ugunsdrošības daļas  
vadītāju Jāni Rožanski un atbildīgo par ugunsdrošību Vladislavu Agapovu

(objekta amatpersonas(-u) amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

veica Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes telpu un teritorijas

(norādīt konkrēti, kas tika pārbaudīts, adrese)

Āzenes ielā 16 un Āzenes ielā 20, Rīgā ugunsdrošības komplekso pārbaudi.

(ugunsdrošības pārbaudes veids)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaumu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Nav.	Nav.	Nav.

2. Konstatēti šādi normatīvo aktu ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību  
pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1			

1	2	3	4
<b>Būvniecības fakultāte</b>			
1.	Nav veiktas izgaismoto evakuācijas zīmju darbības un efektivitātes pārbaudes.	Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk- Ugunsdrošības noteikumi) 41.punkts  Latvijas standarts LVS 446 "Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrašojums" (turpmāk-standarts LVS 446) 6.12.apakšpunkts	12.10.2014
2.	Nav veikta Ugunsdzēsības sūkņu pārbaude. Pārbaudes rezultāti nav reģistrēti Ugunsdzēsības sūkņu pārbaudes žurnālā.	Ugunsdrošības noteikumi 161.punkts,7.pielikums.	10.09.2014
3.	Uguns aizsardzības sistēmas tehniskās apkopes darbus un remontdarbus neregistrē uguns aizsardzības sistēmu tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnālā.	Ugunsdrošības noteikumi 114.punkts, 4.pielikums	25.11.2014
4.	Nav norīkots apkalpojošais personāls, kas veic sistēmu tehnisko apkopi un remontu.	Ugunsdrošības noteikumi 107.3.apakšpunkts	25.11.2014
5.	Uguns aizsardzības sistēmām objekta vadītājs vai apsaimniekotājs nav izstrādājis instrukciju par rīcību gadījumos, ja no automatiskās uguns aizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu, kā arī instrukciju par rīcību stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbības laikā un pēc sistēmas funkciju izpildes.	Ugunsdrošības noteikumi 109.2.apakšpunkts	25.11.2014
6.	Uguns aizsardzības sistēmām objekta vadītājs vai apsaimniekotājs nav izstrādājis Uguns aizsardzības sistēmas tehniskās apkopes reglamentu.	Ugunsdrošības noteikumi 109.5. apakšpunkts, 6.pielikums	25.11.2014



1	2	3	4
7.	Būves, sistēmas un ierīces, kas nodrošina objekta ugunsdzēsības ūdensapgādi, neatbilst tehniskā projekta risinājumiem un ugunsdzēsības ūdensapgādes izbūves reglamentējošo būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām. Iekšējie ugunsdzēsības krāni netiek uzturēti darba kārtībā.	Ugunsdrošības noteikumi 152.punkts	22.12.2014
8.	Uz ugunsdzēsības krānu skapja durvīm nav norādīts krāna kārtas numuru, ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas tālruņa numurs, kā arī nav izvietotas norādījuma zīmes atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.	Ugunsdrošības noteikumi 166.punkts	22.12.2014
9	Iekšējiem ugunsdzēsības ūdensvada krāniem pilnā apjomā nav pievienotas šļūtenes un stobrs.	Ugunsdrošības noteikumi 165.punkts	22.12.2014
10.	Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem.	Ugunsdrošības noteikumi 121.punkts	12.09.2014
11.	Automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu neuztur darba kārtībā un neekspluatē saskaņā ar iekārtu ražotāja tehniskās dokumentācijas prasībām.	Ugunsdrošības noteikumi 103.punkts	22.09.2014
12.	Telpas pilnā apjomā nav nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.	Ugunsdrošības noteikumi 6.7. apakšpunkts	15.09.2015
13.	Nav nodrošināta dūmu izvadīšanu, Ja degtspējīgus materiālus vai degtnespējīgus materiālus degtspējīgā iesaiņojumā glabā noliktavu telpās pagrabā vai cokolstāvā	Ugunsdrošības noteikumi 295.punkts	26.09.2015

1	2	3	4
14.	Pagrabstāvs nav nodrošināts ar ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši ugunsdrošības noteikumu prasībām.	Ugunsdrošības noteikumi 169.punkts, 9.pielikums	12.12.2014
<b>Elektrotehnikas un telekomunikācijas fakultāte</b>			
15.	Telpas nav nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.	Ugunsdrošības noteikumi 6.7. apakšpunkts	15.09.2015
16.	Būves, sistēmas un ierīces, kas nodrošina objekta ugunsdzēsības ūdensapgādi, neatbilst tehniskā projekta risinājumiem un ugunsdzēsības ūdensapgādes izbūves reglamentējošo būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām. Iekšējie ugunsdzēsības krāni netiek uzturēti darba kārtībā.	Ugunsdrošības noteikumi 152.punkts	15.09.2015
17.	Uz ugunsdzēsības krānu skapja durvīm nav norādīts krāna kārtas numuru, ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas tālruņa numurs, kā arī nav izvietotas norādījuma zīmes atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.	Ugunsdrošības noteikumi 166.punkts	22.10.2014
18.	Iekšējiem ugunsdzēsības ūdensvada krāniem nav pievienotas šļūtenes un stobrs.	Ugunsdrošības noteikumi 165.punkts	22.10.2014
19.	Evakuācijas ceļi nav apzīmēti atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.	Ugunsdrošības noteikumi 41.punkts	15.09.2014
20.	Ugunsdzēsības krānus un to aprīkojumu nepārbauda reizi gadā. Pārbaudes rezultāti nav reģistrēti Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada ugunsdzēsības krānu un to aprīkojuma pārbaudes žurnālā	Ugunsdrošības noteikumi 167.punkts, 8.pielikums	15.09.2014
21.	Ugunsdzēsības aparāti nav uzstādīti redzamās, viegli pieejamās vietās.	Ugunsdrošības noteikumi 173.punkts	15.09.2014



Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturrtās daļas piekto punktu un Civilās aizsardzības likuma 7.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta amatpersonas(-u) viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Par atbilstības ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasībām nenodrošināšanu valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora noteiktajā termiņā ir paredzēta administratīvā atbildība Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.panta otrajā daļā un 179.<sup>2</sup> panta otrajā daļā.

Ja nepiekrītat konstatētiem pārkāpumiem un (vai) to novēršanas termiņiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā, no tā spēkā stāšanās dienas, augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas

reģiona pārvaldes priekšniekam Maskavas ielā 3, Rīgā, LV -1050.

(amatpersonas amats un adrese)

3. Sastādīts(-i) cits(-i) akts(-i), dokuments(-i):

3.1. administratīvā pārkāpuma protokols(-i) Nr. Nav

3.2. brīdinājums(-i) Nr. Nav par apturēšanu

(uzrādīt kur un kā darbību apturēs)


3.3. lēmums(-i) par apturēšanu Nr. Nav

(uzrādīt kur un kā darbība apturēta)

Pārbaudi veica:

Anna Korņejeva

(VUGD amatpersonas vārds, uzvārds)



(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazīšos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta vadītāja (pārstāvja), amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20\_\_ . gada \_\_\_\_\_