













2. STĀVA PLĀNS



- Tīkla spriegums ~400/230V.
- Fosfāžu gaismekļi izvēlēti ar LED diodēm.
Vadāmie RGB LED fosfāžu gaismekļi reproducē iepriekš ieprogrammētu gaismas scenāriju. Vadības sistēma un gaismekļi ļauj radīt jebkuras krāsas un tonu gaismu, kā arī pēc vajadzības veic vienmērīgu vai dinamisku krāsu un tonu maiņu. Gaismekļus var ieprogrammēt un regulēt ar speciālas datorprogrammas "Light Control" un programmatora "Switching DMX Controller" palīdzību. Pēc ieprogramēšanas gaismekļi atkārtos norādīto scenāriju nepārtraukti. Regulēšanas paneli "TRAXON RGB" uzstādīt pie apšardzes, dispečera.
- Fosfāžu un teritorijas apgaismošanas ieslēgšanu–atslēgšanu nodrošina fotorelejs un laika relejs.
Vadība no BMS iekārtas (perspektīvo) paredzēta pēc dteev. projektā.
- Kabeļu nolikšanu paredzēta: pa esoš. kabeļu konstrukcijām, slēpti zem apmetuma, ei kanāļā un aiz priekargrēstiem. Kabeļu troses precizēt montāžas laikā, ņemot vērā santehnisko caurivodu un vēdināšanas ierīču izvietojumu.
- Elektroķārtu nulišanai un zemešanai tiek izmontoti attiecīgi N un PE kabeļa dzīsīas.
- Vīsus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTROIETAŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM", "ELEKTRIISO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM" un citiem normatīviem dokumentiem.
- Elektroķārtu specifikāciju sk. –EL.IJS lapas.

TERITORIJAS APGAISMOJUMS		A1	6	PROJEKTORA TIPI, STIPRINĀT PIE JUMTA MARGĀM
REKLĀMAS APGAISMOJUMS		A2	2	PROJEKTORA TIPI, STIPRINĀT PIE SIENAS 2 IZVADI ARSIENĀ REKLĀMAS PIESLĒGUMAM
IEEJAS NOJUMES APGAISMOJUMS		A4	4	IEBŪVĒTAS GRIESTOS, VAI STIPRINĀTAS PIE GRIESTIEM ZEM NOJUMES STIPRINĀTAS PIE SIENAS UN NUMURA ZĪME
VĪNS DURVIM		A5	7	STIPRINĀTAS PIE SIENAS VĪRS DURVIM
IEEJAS NOJUMES APGAISMOJUMS		A6	1	IEBŪVĒTAS GRIESTOS, VAI STIPRINĀTAS PIE GRIESTIEM ZEM NOJUMES
FAŠĀDES APGAISMOJUMS		A3	22	PROJEKTORA TIPI, STIPRINĀT PIE SIENAS VAI PARAPĒTA ATKARBĀ NO IZVĒTOJUMA, LED GAISMAS AR RGB KRĀSU SPEKTRIS
FAŠĀDES APGAISMOJUMS		A7	6	PROJEKTORA TIPI, STIPRINĀT PIE SIENAS

- Nosaucīte apzīmējumi
-  –Fotodēvēis
 -  –Kustības sensors
 -  –Regulēšanas panelis "TRAXON RGB"
 -  –EI, sodaine

SIA "S.O.S. projekts" Reģ. Nr. LV50003697571, Rīga, Raiņa iela Nr. 12, LV-1029, tālrunis:29240267, fakss:67292070			
OBJEKTS / PĒLDBASEINA ĒKAS RENOVĀCIJA KĪPSALAS IELA 5, RĪGA			
PASŪTĪTĀJS / RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE			
IZPILDĪTĀJS/	PARAKSTS/	DATUMS/	
BŪVPR. D. VAD./	S. Bēgins	08.05.2013	
INŽ. EL./	I. Šimova	08.05.2013	
RĀSĒJUMS /			
2. STĀVA APGAISMOJUMA PLĀNS.			
RĀSĒJUMA NR. /	PROJ. NR. /	MARKA/	EL.
EL-11	417-2012	STADIJA/	LAPU SK. /
	TP		
DATUMS /	08.05.2013	MĒROGS /	LAPA NR. /
		1:200	