


ĀZENES IELA 14







1. STĀVA IZMAIŅU PLĀNS M1:100

telpa Nr. 125 (inv. Nr. 40) un telpa Nr.106 (inv. Nr. 7.;9)


Precīzā mikroklimata iekārta
HIREF JAUR006H komplektā ar
tvaika mitrinātāju 3.0 kg/h,
elektriskais sildītājs 1.6 kW
dzesēšanas jauda 6.5 kW,
L - 1785 m³/h



APZĪMĒJUMI:

-  Projekta robeža
-  Esošās konstrukcijas
-  Esoša ārsiena ar logiem
-  Demontējamas konstrukcijas un elementi
-  Jaunas ģipškartona karkasa sienas
-  Jauna moduļu / bīdāma starpsiena ("Ripo" vai analoga)

Āra kondensatora bloks
PEC3N-112



ARHITEKTS
ARVĪDS LIKOPS
Sert. Nr. 10-1113



Arhitektu birojs
Skolas iela 21-403, Rīga
www.arhitektubirojs.com