

Poz. apz.	Nosaukums	Sk.	Piezīmes
	El. sadalnes FAS aparāti, izmantotie vadības shēmā.		
QF1	1pola automātslēdzis B6A, ~230V	1	
KM1	3polu kontaktors 25A, ~400V; Usp=~230V	1	
QF	3polu automātslēdzis C20A, ~400V	1	
KBL	Fotorelejs, ~230V	1	Ar devēju
KT	Laika relejs, ~230V	1	
SA	3 stāvokļu pārslēdzis (2 blokkontakti), ~230V	1	

SIA "S.O.S. projekti" Reģ. Nr.LV50003697571,
Rīga, Raušu iela Nr. 12, LV-1029,
tālr.29240267, fakss:67292070

OBJEKTS /
PELDBASEINA ĒKAS
RENOVĀCIJA
ĶĪPSALAS IELA 5, RĪGA

PASŪTĪTĀJS /
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

IZPILDĪTĀJS/	PARAKSTS/	DATUMS/
BŪVPR. D. VAD./ S. Begens		08.05.2013.
INŽ. EL./ I. Smirnova		08.05.2013.

RASĒJUMS /
FAS. PRINCIPIĀLĀ VADĪBAS SHĒMA.

RASĒJUMA Nr. /	PROJ Nr. / 417-2012	MARKA/ EL
EL-5	STADIJA / TP	LAPU SK. /
DATUMS / 08.05.2013	MĒROGS / b/m	LAPA NR./