NESTANDARTA NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

T11 – Apkures sistēmas Nr.1 turpgaitas caurulvads (t=80°C).
T21 – Apkures sistēmas Nr.1 atpakaļgaitas caurulvads (t=60°C).

T12 – Apkures sistēmas Nr.2 turpgaitas caurulvads (t=80°C).
T22 – Apkures sistēmas Nr.2 atpakaļgaitas caurulvads (t=60°C).

T13 – Apkures sistēmas Nr.3 turpgaitas caurulvads (t=80°C).
T23 – Apkures sistēmas Nr.3 atpakaļgaitas caurulvads (t=60°C).

T14 – Apkures sistēmas Nr.4 turpgaitas caurulvads (t=80°C).
T24 – Apkures sistēmas Nr.4 atpakaļgaitas caurulvads (t=60°C).

T15 – Apkures sistēmas Nr.5 turpgaitas caurulvads (t=80°C).
T25 – Apkures sistēmas Nr.5 atpakaļgaitas caurulvads (t=60°C).

T16 – Apkures sistēmas Nr.6 turpgaitas caurulvads (t=80°C).
T26 – Apkures sistēmas Nr.6 atpakaļgaitas caurulvads (t=60°C).

T17 – Apkures sistēmas Nr.7 turpgaitas caurulvads (t=80°C).
T27 – Apkures sistēmas Nr.7 atpakaļgaitas caurulvads (t=60°C).

H11 – Kaloriferu siltumapgādes sistēmas Nr.1 turpgaitas caurulvads (t=80°C).
H21 – Kaloriferu siltumapgādes sistēmas Nr.1 atpakaļgaitas caurulvads (t=60°C).

H12 – Kaloriferu siltumapgādes sistēmas Nr.2 turpgaitas caurulvads (t=80°C).
H22 – Kaloriferu siltumapgādes sistēmas Nr.2 atpakaļgaitas caurulvads (t=60°C).

H13 – Kaloriferu siltumapgādes sistēmas Nr.3 turpgaitas caurulvads (t=80°C).
H23 – Kaloriferu siltumapgādes sistēmas Nr.3 atpakaļgaitas caurulvads (t=60°C).

Piezīmes:

1. Apkures sistēmu maģistrālos caurulvadus pagrabā atkarībā no diametra izolēt ar firmas "Armacell" Tuboli tipa izolāciju b=13mm .
2. *Caurulvadu atzīmes precizēt montāžas laikā.
3. Caurulvadu slīpums - 0.002.
4. Sistēmas augstākajos punktos uzstādāmi atgaisotāji, zemākajos - tukšošanas ventiļi.
5. Sienu šķērsojumu vietās caurumu blīvēšana jāveic ar ugunsdrošajiem materiāliem.
6. Apkures sistēmu caurulvadi no sienām atlikti nosacīti.
7. ** Pirms gaisa aizkaru pasūtījuma veikšanas, to augstumu un krāsu precizēt ņemot vērā durvju izmērus.

Telpu ekspliķācija, 1. stāvs

	Telpas nr.	Telpas nosaukums	Platība, m2	Telpas funkcija
Iekštelpas				
	A1.1	Gaitenis	193.01	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Komunikācija
	A1.2	Auditorija	98.77	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Auditorijas
	A1.3	Auditorija	98.77	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Auditorijas
	A1.4	Auditorija	98.77	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Auditorijas
	A1.5	Palīgtelpa	22.79	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Tehniskās t. Saimniecības t
	A1.6	Palīgtelpa	22.79	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Tehniskās t. Saimniecības t
	D1.1	Ieejas halle	283.16	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Komunikācija
	D1.1a	Gaitenis	34.31	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Komunikācija
	D1.2	Laboratorija-simulators	66.43	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	D1.3	Ceļu laboratorija	74.45	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	D1.4	Gaitenis	22.14	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	D1.4a	Palīgtelpa	8.19	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	D1.5	Laboratorija	11.85	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	D1.5c	Kabinets	9.98	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	D1.6	Laboratorija	24.33	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	D1.7	Laboratorija	11.85	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	D1.8	Laboratorija	16.43	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	D1.9	Laboratorija	68.05	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	D1.10	Laboratorija	36.30	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	D1.11	Būvmehānikas laboratorija	68.99	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	D1.12	Auditorija	71.25	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Auditorijas
	D1.13	Gaitenis	68.08	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Komunikācija
	K1-1	Kāpņu telpa K1	29.15	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Komunikācija
	K1-1	Kāpņu telpa K1	79.17	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Komunikācija
	K2-1	Kāpņu telpa K2	210.49	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Komunikācija
	K2-1a	Ugunsdroša priekštelpa	13.06	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Komunikācija
	K3-1	Kāpņu t.K-3	7.73	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Komunikācija
	P1.1	Mācību telpa	143.08	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	P1.2	Mācību telpa	145.49	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	P1.4	Transf.apakšstac.telpa	51.83	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Tehniskās t. Saimniecības t
	P1.5	Transf.apakšstac.telpa	8.85	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Tehniskās t. Saimniecības t
	P1.6	Transf.apakšstac.telpa	8.80	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Tehniskās t. Saimniecības t
	Z1.1	Palīgtelpa	4.71	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Tehniskās t. Saimniecības t
	Z1.2	WC PaFT	4.95	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | WC dušas
	Z1.3	WC	15.04	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | WC dušas
	Z1.4	WC	17.23	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | WC dušas
	Z1.5	Laboratorija	35.21	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	Z1.6	Dzeramā ūdens laboratorija	39.23	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	Z1.6a	Dzeramā ūdens laboratorija	11.90	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	Z1.6b	Dzeramā ūdens laboratorija	10.21	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	Z1.6c	Dzeramā ūdens laboratorija	7.07	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	Z1.7	Laboratorija	70.91	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	Z1.8	Laboratorija	15.70	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	Z1.9	Laboratorija	64.97	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	Z1.10	Gaitenis	95.47	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Komunikācija
	Z1.11	Ugunsdroša priekštelpa	40.31	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Komunikācija
	Z1.12	Molekulārās bioloģijas laboratorija	77.23	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	Z1.12a	Klimata kamera	7.27	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	Z1.12b	Priekštelpa	3.63	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	Z1.12c	Tīrā telpa	2.82	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	Z1.12d	Tīrā telpa	2.32	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	Z1.12e	Sterila telpa	7.44	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	Z1.13	Laboratorija	61.34	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	Z1.13a	Laboratorija	9.16	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	Z1.14	Palīgtelpa	34.45	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Tehniskās t. Saimniecības t
	Z1.15	Darbnīca	73.44	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Mācību t. Kabineti
	Z1.16	Auditorija	77.07	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Auditorijas
			2,897.42 m²	
Iekštelpas K6B				
	KB-1	K6B kāpņu telpa K1	39.79	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Komunikācija
	KB-1	K6B vējtveris	20.32	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Komunikācija
	P1.3	Gaitenis (K)psalas 6B daļā)	14.33	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Komunikācija
	P1.3a	Palīgtelpa (K)psalas 6B daļā)	20.97	| Telpa | Pēc FUNKCIJAS | Tehniskās t. Saimniecības t
			95.41 m²	
			2,992.83 m²	

	03.01.2019	sākotnējais rasējums
RED.	Datums	Apraksts

Pasūtītājs

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
Reģ. nr. 3341000709
Kaļķu iela 1, Rīga LV1658

Galvenais projektētājs

SIA "Valeinis un Stepe"
Būvkom. reģ. Nr. 3733-R
Jāņa iela 7, Rīga, LV1050,
Tālr.: +371 67223029, e-pasts: vsa@vsa.lv

AVK-A sadaļas projektētājs:

SIA "INNA PROJEKTS"
Būvkom. reģ. Nr. 1839-R
Lāčplēša 41,Rīga, Latvija, LV 1010
Tālrunis: +371 67814272
Fakss: +371 67814274
E-pasts: birojs@innaprojekts.lv
PROJEKTS

Iepirkums:
Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros,
ID nr.: RTU-2017/16
Līgums: 01J02-1/116

Objekts:

Rīgas Tehniskās universitātes
Būvniecības inženierzinātņu fakultātes
MĀCĪBU KORPUSA PĀRBŪVE
ĶĪPSALAS IELA 6A / 6B, RĪGA
0100 062 2003 007
0100 062 2003 006

Būvprojekta stadija	Būvprojekta sadaļa
Būvprojekts	AVK-A



Rasējums

Apkure un kaloriferu siltumapgāde.
1. stāva plāns.

Sadaļas vadītājs: Olga Logašova	
Izstrādāja: Irina Sidorenko	
Pasūtījuma / arhīva nr.: P8 / 2017 / K6A	Lapa: AVK-A-4
Mērogs: 1:200	Lapas caurejošais Nr.
Datums: 30.04.2019	Redakcija: .