

**Iepirkums „Ugunsdrošo durvju iegāde SIA „PLACIS” vajadzībām”
(identifikācijas Nr. RTU-2014/96)**

Rīga, 2014.gada 14.jūlijā

Atbilde uz iespējamā pretendenta jautājumiem Nr.1

[1] Pretendenta jautājums: „Vai krāsa obligāti vajadzīga NCS S 2000-N, vai var būt mazliet tumšāka vai gaišāka, pelēka?”

Iepirkuma komisija norāda, ka, nolikuma Pielikumā Nr.2 „Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums” ir noteikts durvju krāsas tonis. Pretendentam jānodrošina durvju piegāde ar attiecīgo durvju krāsas toni.

[2] Pretendenta jautājums: „7gab. un 7gab. durvis ir nestandarta augstumā 2000mm, vai tas ir pareizs izmērs?”

Iepirkuma komisija norāda, ka, durvju izmēri ir noteikti nolikuma Pielikumā Nr.2 „Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums”. Proti, 3.pozīcijas durvju izmērs ir 980*2000*100 (K) un 4.pozīcijas durvju izmērs ir 980*2000*100 (L)

[3] Pretendenta jautājums: „Vai durvis var piegādāt ar metāla EI-30 kārbu?”

Iepirkuma komisija norāda, ka durvis var piegādāt ar metāla EI-30 kārbu.