

Atklāta konkursa

„Būvdarbi RTU objektos ERAF līdzfinansētā projekta
„Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma
Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros”

RTU-2013/95

Rīga, 2013.gada 27.augustā

Atbildes uz pretendentu iesniegtajiem jautājumiem

1.Jautājums

Saskaņā ar konkursa nolikumu, izbūves termiņš ir 14 kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas, bet izmaksu tāmē (pozīcijā 1-1) būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana, visās pozīcijās ir norādīti 10 mēneši.

Lūdzam apstiprināt, ka pretendents tāmē (pozīcijā 1-1) var norādīt plānotos termiņus.

Atbilde

Nolikuma 2.4.2. punkts – izpildes laiks ne ilgāk kā 12 mēneši. Pretendents lokālā tāmē Nr.1-1 norāda savu piedāvāto izpildes termiņu, saskaņā ar Nolikuma 2.4.2. punktu.

2.Jautājums

Lūdzam precizēt, kurās izmaksu pozīcijās jāiekļauj finansu izmaksas (garantijas izmaksas, apdrošināšanas izmaksas).

Atbilde

Garantijas un apdrošināšanas izmaksas iekļaut būvniecības koptāmes virsizdevmos.

3.Jautājums

PVC logu montāža tiek paredzēta izvirzot no fasādes un nostiprinot logu blokus uz speciāliem kronšteinu, bet tāmē pie 1-19, nav norādīta atsevišķa pozīcija kronšteinu. Lūdzam precizēt tāmes specifikāciju.

Atbilde

Citāts no apjomu tabulām: „dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāms kopā ar rasējumiem darba apjomu sastādīšanai”.

Tāmēs un apjomu tabulās nav netiks norādīti visa veida palīgmateriāli un detaļas darbu veikšanai un detaļu montāžai. Pretendentam tas jāparedz patstāvīgi, atbilstoši projekta risinājumiem, ražotāju tehnoloģijām un pastāvošajiem būvnormatīviem.

4.Jautājums

Tāmju specifikāciju un stāvu plānu sienu tipu apjomi atšķiras, lūdzam precizēt sienu tipus pa ēkas stāviem.

Atbilde

Pasūtītājs publicēs papildus informatīvos materiālus par apdares darbiem.
Lūdzu konkretizēt konkrētās atšķirības.

5.Jautājums

Kurās pozīcijās iekļaut sekojošu darbu izmaksas: Jumta laipas rasējums ARD 20.1., un 20.2.?Lūdzam precizēt tāmes specifikāciju.

Atbilde

Citāts no apjomu tabulām: „dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāms kopā ar rasējumiem darba apjomu sastādīšanai”.

Tāmēs un apjomu tabulās nav un netiks norādīti visa veida palīgmateriāli un detaļas darbu veikšanai un detaļu montāžai. Pretendentam tas jāparedz patstāvīgi, atbilstoši projekta risinājumiem, ražotāju tehnoloģijām un pastāvošajiem būvnormatīviem.

6.Jautājums

SAS (2-12)nodaļa – tāmes sadaļā nav sadaļas LIELAUDITORIJAS, kas ir projekta specifikācijā.

Lūdzam precizēt tāmes specifikāciju.

Atbilde

Lielauditoriju būvniecības etaps (pirmais) nav iekļauts šajā būvniecības iepirkumā.

7.Jautājums

DNS(2-19) nodaļa - tāmes sadaļā ir izmainīts kabeļa šķērsgriezums no 2.5 mm² uz 1.5 mm²; ir izmainīts kabeļa dzīslu skaits no 2x2x0.8 uz 1x2x0.8; samazināts par 1000 metriem (par 30%) plastmasas cauruļu ar diametru 20mm skaits (kabeļa garums nav samazināts) un nav sadaļas LEITC. Lūdzam precizēt tāmes specifikāciju.

Atbilde

Būvdarbu apjomi ir noteikti būvprojekta rasējumos, apjomu sarakstos un materiālu specifikācijās, kas ir būvprojekta sastāvā. Līdz ar to, ja būvdarbu apjomi tāmes sadaļā (tāmes matricā) atšķiras no būvdarbu apjomiem, kas atrodami būvprojekta rasējumos, apjomu sarakstos un materiālu specifikācijās, kas ir būvprojekta sastāvā, tad par pamatu jāņem būvdarbu apjomi būvprojekta rasējumos, apjomu sarakstos un materiālu specifikācijās, kas ir būvprojekta sastāvā.

8.Jautājums

VAS (Vadības un Automatizācijas Sistēmas 2-12) nodaļā ir vairākas izmaiņas, kas nesakrīt ar projekta sadaļas specifikāciju. Nav vairāku vadības skapju (nav 2.Etaps - AHU lielauditorijas). Lūdzam precizēt tāmes specifikāciju.

Atbilde

Būvdarbu apjomi ir noteikti būvprojekta rasējumos, apjomu sarakstos un materiālu specifikācijās, kas ir būvprojekta sastāvā. Līdz ar to, ja būvdarbu apjomi tāmes sadaļā (tāmes matricā) atšķiras no būvdarbu apjomiem, kas atrodami būvprojekta rasējumos, apjomu sarakstos un materiālu specifikācijās, kas ir būvprojekta sastāvā, tad par

pamatu jāņem būvdarbu apjomi būvprojekta rasējumos, apjomu sarakstos un materiālu specifikācijās, kas ir būvprojekta sastāvā.

9.Jautājums

Nesakrīt fasādes žalūziju skaits pēc tāmes 1-21 (126gab.) ar logu specifikācijā uzrādīto skaitu (138 gab.)

Lūdzam precizēt tāmes specifikāciju.

Atbilde

Lielauditoriju būvniecības etaps (pirmais) nav iekļauts šajā būvniecības iepirkumā.

10.Jautājums

Pie Fasādes apdares darbiem 1-18 nav paredzēts apjoms, kas plānā atrodas uz ass BA

Lūdzam precizēt tāmes specifikāciju.

Atbilde

Lūdzu precizēt jūsu prāt neparedzēto apjomu atrašanās vietu.

11.Jautājums

Veicot ārējo UKT un SAT tīklu izbūvi, nepieciešams šķērsot bruģēto ceļa segumu.

Tāmju specifikācijās nav paredzēta seguma demontāža un montāža. Lūdzam precizēt tāmes specifikāciju.

Atbilde

Citāts no apjomu tabulām: „dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāms kopā ar rasējumiem darba apjomu sastādīšanai”.

Tāmēs un apjomu tabulās nav un netiks norādīti visa veida palīgmateriāli un detaļas darbu veikšanai un detaļu montāžai. Pretendentam tas jāparedz patstāvīgi, atbilstoši projekta risinājumiem, ražotāju tehnoloģijām un pastāvošajiem būvnormatīviem.

Konkrēto darbu veikšanas izmaksu kopsummā paredzēt bruģa seguma demontāžu un montāžu pirms un pēc atbilstošo inženiertīklu izbūves.

13.Jautājums

Projekta dokumentācijā nav uzrādīti grīdu segumu plāni. Lūdzam precizēt tāmes specifikāciju un izsniegt grīdas segumu plānus.

Atbilde

Pasūtītājs publicēs papildus informatīvos materiālus par apdares darbiem.

14.Jautājums

Lūdzam precizēt kājslauķu izmērus, jo tāmes specifikācijās un projektā doti atšķirīgi izmēri.

Atbilde

Precizējums - 16,65m²(Kājslauķis I); **7,0m²**(Kājslauķis II); 16,65m²(Kājslauķis III)

15.Jautājums

Lūdzam precizēt apdares darbu materiālu tehniskos rādītājus.

Atbilde

Pasūtītājs publicēs papildus informatīvos materiālus par apdares darbiem.

16.Jautājums

Lūdzam precizēt, kādi darbi jāveic šī projekta ietvaros, norādot darbu zonas visās projektu Tehniskā projekta sadaļās.

Atbilde

Šī iepirkuma ietvaros veicams būvniecības 2. un 3. etaps pilnā apjomā tajā skaitā specifikācijās un apjomu tabulās izdalītā telpu grupa ar nosaukumu „LEITC”. Tāpat GP sadaļā grafiski norādītas labiekārtojumu darbu robežas.