

## Atklāta konkursa

„Būvdarbi RTU objektos ERAF līdzfinansētā projekta  
„Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līguma  
Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros”

RTU-2013/95

Rīga, 2013.gada 27.augustā

Atbildes uz pretendentu iesniegtajiem jautājumiem

### 1.Jautājums

Konkursa dokumentācijas tehniskā projekta ietvaros ir norādes uz akustikas sadaļu, taču tā nav atrodamā EEA ietvaros. Lūdzam izsniegt akustikas sadaļu un noteikt specifikāciju akustiskajiem sienu paneļiem:

Lokālā tāme Nr. 1-27 „Sienu-starpsienų apdares darbi” :

- „Tips 6 – veikt sienu apdari ar akustiskajiem paneļiem – akustiskā apdare – I” pozīcijās Nr. 24, 34, 43, 59, 68, 76, 86, 96
- „Tips 7 – veikt sienu apdari ar akustiskajiem paneļiem – akustiskā apdare – II” pozīcijā Nr. 15.

### Atbilde

Specifikāciju minētiem sienu tiptiem un apdares principus skat.: APDARES MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA, RED B (elektronisko materiālu papildinājumi), kā arī akustikas sadaļas paskaidrojuma rakstā (1. sējums AK sadaļa).

### 2.Jautājums

Griestu apdarei 4. sējuma IN daļā norādīti griestu tipi, bet nav dota griestu tipu specifikācija. Lūdzam apstiprināt, ka pretendenti var piedāvāt materiālus un izmaksās ietvert atbilstoši pieejamai konkursa Tehniskā projekta informācijai (nav dotas norādes uz konkrētām markām un ražotājiem).

Specifikāciju griestu tiptiem un apdares principus skat.: APDARES MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA, RED B (elektronisko materiālu papildinājumi). Specifikācijā ir dotas norādes uz konkrētām markām un ražotājiem. Pretendenti var piedāvāt materiālus saskaņā ar Atklātā konkursa nolikumu.

### 3.Jautājums

Grīdu apdarei 4. Sējuma IN daļā norādīts grīdas segumu tipu apjoms telpās, bet nav norādīta konkrēto materiālu specifikācija un tehniskie parametri (nodilumizturības klases u.tml.). Lūdzam apstiprināt, ka pretendenti var piedāvāt materiālus un izmaksās ietvert atbilstoši pieejamai konkursa Tehniskā projekta informācijai (nav dotas norādes uz konkrētām markām un ražotājiem).

Specifikāciju grīdu tipiem un apdares principus skat.: APDARES MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA, RED B (elektronisko materiālu papildinājumi). Specifikācijā ir dotas norādes uz konkrētām markām un ražotājiem. Pretendenti var piedāvāt materiālus saskaņā ar Atklātā konkursa nolikumu.

#### **4.Jautājums**

Sienu tipos ir Info paneļi, kas norādīti IN daļas plānos, bet nav dota paneļa specifikācija. Lūdzam sniegt info paneļu specifikāciju.

Specifikāciju sienu tipiem un apdares principus skat.: APDARES MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA, RED B (elektronisko materiālu papildinājumi). Info paneļi atbilst sienas tipam 5.

#### **5.Jautājums**

Lūdzam precizēt, vai 1. stāva plānā starp asīm 17-18/B-C norādīta starpsiena (bez marķējuma), ir iekļauta apjomos un kura tipa starpsiena tā ir?

Starpsiena nav iekļauta apjomos, jo tā ir esošā un to paredzēts saglabāt, nepieciešamības gadījumā uz būvniecības laiku tās iepakojot un, lai nesabojātu pārvietojot.

#### **6.Jautājums**

1. Stāva plānā starp asīm 20-21/C-B LEITC laboratorijai ir uzrādītas bīdāmās durvis (bez marķējuma)- nav norādīts, vai esošas vai jāizbūvē no jauna. Lūdzam precizēt.

Šīs durvis ir esošas un tās paredzēts saglabāt, nepieciešamības gadījumā uz būvniecības laiku tās nosedzot, lai nesabojātu.

#### **7.Jautājums**

Liftam nav norādīta lifta celbspēja- lūdzam sniegt nepieciešamo informāciju.

Lifta celbspēja ir paredzēta 1000 kg.

#### **8.Jautājums**

Darbu apjomos stiklotajām konstrukcijās – logiem, fasāžu sistēmām un stiklotajām starpsienām „nolikuma 4. Pielikumi” projekta apjomu specifikāciju piezīmēs ierakstīts, ka „Norādītie būvelementu izstrādātāji un modeļi norādīti kā vēlamie references izstrādājumi. Pieļaujama to aizvietošana ar līdzvērtīgiem (analogiem) izstrādājumiem (piem. Aluflam profili un Contraflamstiklojums), iepriekš saskaņojot attiecīgās izmaiņas ar projekta galveno arhitektu.” Lūdzam apstiprināt, ka ekvivalentu pielietošanas apstiprināšanu (t.sk. attiecībā uz citiem projektā iekļautajiem materiāliem) tiek paredzēts veikts nolikuma pielikuma Nr.9 Iepirkuma līguma projekts 7.2.3 un tā apakšpunktos noteiktajā kārtībā.

Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ekvivalento materiālu nomaina var tikt veikta tikai un vienīgi Iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

### **9.Jautājums**

Lokālā tāme Nr. 1-27 „Sienu-starpsienu apdares darbi” ir uzrādīti sienu apdares tipi Nr. 1 un Nr. 2 tāmes attiecīgi tāmes pozīcijās Nr. 11, 20, 29, 39, 54, 65, 72, 82, 92 un Nr. 13, 22, 31, 41, 56, 67, 74, 84, 94, bet nav norādīts, ar ko atšķiras sienu „krāsojums I” un sienu „krāsojums II”. Lūdzam precizēt!

Specifikāciju sienu tipiem un apdares principus skat.: APDARES MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA, RED B (elektronisko materiālu papildinājumi).