

RED B 2013.07.10
papildinātas piezīmes

Visa veida apdares materiāli un toņi saskaņojami ar arhitektu.
Uzrādītos apdares materiālus, produktus vai izstrādājumus pieļaujams aizvietot ar līdzvērtīgiem (ekvivalentiem) izstrādājumiem, tos saskaņojot ar arhitektu.
Visi rezultāti apdares darbu apjomu aprēķinos uzrādīti bez iespējamās materiālu rezerves.

Kāpņu telpu apdare aprēķināta visiem stāviem kopā un iekļauta iekļauta to zemākā stāva aprēķinos. Kāpņu laidu apakšu un sānu apdares apjoms iekļauts attiecīgās kāpņu telpas griestu apdares apjomos

Skaņu ierakstu studijas telpu un lielauditoriju papildus apdares prasības skat. akustikas sadaļā.
Telpu apdares apjomu aprēķinā un materiālu specifikācijā iekļauti materiālu apjomi un galvenās norādes

Grīdu apdares platībā atšķirībā no telpu ekplikācijā norādītās telpu platības ir ietverta arī platība zem kāpnēm, ārējie kājslauķi, grīdas laukums radiatoru nišās zem logiem, kā arī grīdas laukums ailēs, kur sienu biezums lielāks par 150mm. Aptuvenais grīdas laukums 150 mm ailēs - 30 m2 kopā visos stāvos

Telpās, kur tiek nojauktas telpu ierobežojošas konstrukcijas, jāparedz grīdas līmeņu izlīdzināšanas pasākumi

Karuseļdurvju griestu apdare iekļauta karuseļdurvju specifikācijā.
griestu apjomu aprēķinos iekļauta arī iekārto moduļveida griestu slīpā daļa
ailu un nišu "griestu" apdares apjomi iekļauti sienu apdares apjomos

Ziņojumu dēļa sienu apdares izvietojumu skat. griestu plānos
Sienas skaņu ierakstu studijas telpās izbūvējamas saskaņā ar norādēm akustikas sadaļā. Telpu apdares apjomu aprēķinā un materiālu specifikācijā iekļauti materiālu apjomi un galvenās norādes

sienu fragmenti aiz izlietnēm mācību telpās, palīgtelpās un kafijas virtuvēs aiz virtuves letes krāsojami ar pusmatētu, ūdens dispersijas akrilkrāsu sausām iekštelpām ar paaugstinātu izturību pret berzi un mazgāšanu

Griestu apdares plānus skatīt lapās IN-1.xx

Jautājumu un neskaidrību gadījumā konsultēties pie arhitekta!